

**А К Т**  
**обследования технического состояния вентиляционных каналов**  
**в жилых многоквартирных домах**

гор. Москва

«9» сентябрь 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

«Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный  
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

Федянин В.В. Трифонов П.А.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 40

по ул. М. Бирюзова с целью определения пригодности для естественной  
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,  
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв. №1-112	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Исполнительный директор:

чистильщики :

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

**Трифонов  
Павел Александрович**

Моб.: 8-926-256-35-55

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубочистные работы (подпись)  
Обслуживание дымоходов и вентиляции  
Текущий и плановые ремонты  
Оформление технической документации

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

Трифонов П.А.

(ф.и.о.)

Федянин В.В.

(ф.и.о.)