

А К Т
обследования технического состояния вентиляционных каналов
в жилых многоквартирных домах

гор. Москва

«28» январь 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО УО «Курчатовский»

(наименование организации)

района «Щукино»

(наименование района)

СЗАО

Исполнительный
директор

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики ИП Трифонов П.А.

Федянин В.В. Трифонов П.А.

(наименование организации, ф.и.о.)

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9
по ул. М.Новикова с целью определения пригодности для естественной
вентиляции помещений кухонь и с/у в соответствии с ПП РФ от 02 ноября 2004г. №758,
ПП РФ от 14 мая 2013г. №410.

№ № квартир или наименование помещений	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность
кв.№1-28	нет.	да.

Обследование и техническое обслуживание вентиляционных каналов, коробов и шахт проводилось с чердака и крыши.

Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствовала техническим требованиям согласно:

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758

"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"



Исполнительный директор:

Плеханова М.Ф.

(ф.и.о.)

чистильщики :

Трифонов

Трифонов П.А.

(ф.и.о.)

Павел Александрович

Федянин В.В.

(ф.и.о.)

Моб.: 8-926-256-3555

E-mail: VENT1515@yandex.ru

Трубоочистные работы

Обслуживание дымоходов и вентиляций
Текущий и плановые ремонты
Сформирование технической документации